

Zapytanie Ofertowe
W sprawie wykonania usługi okresowej konserwacji
I przeglądów technicznych urządzeń klimatyzacyjnych.

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Róż 1 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na, wykonania usługi okresowej konserwacji i przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych, w celu utrzymania należytego stanu technicznego gwarantującego ich sprawną i bezpieczną eksploatację.

Wykaz urządzeń, które wraz z instalacjami podlegają konserwacji i przeglądowi technicznemu:

Klimatyzatory „Sinclair”

1. Jednostka zewnętrzna FREE COMBI FC-E24AI – 1 sztuka (Dual), czynnik R410A.
2. Jednostka wewnętrzna FC H18 AIN – 1 sztuka (sklep wewnętrzny).
3. Jednostka wewnętrzna FCH09AIN – 1 sztuka (pomieszczenie księgowości skarbcowej – parter).
4. Jednostka zewnętrzna FREE COMBI FC-E28AI – 1 sztuka (Trial), czynnik R401A
5. Jednostka wewnętrzna FC-H18AIN – 1 sztuka (Dział Sprzedaż i Obsługi Klienta i DI, pom. Nr D11 – parter).
6. Jednostka wewnętrzna FC-H07AIN – 1 sztuka (Dział Gastronomii – parter).
7. Jednostka wewnętrzna FC-H07AIN – 1 sztuka (Dział Gastronomia i Dział Sprzedaży o Obsługi Klienta – parter).
8. Klimatyzator ASC-42AI-3 (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) – 1 kpl. (Siłownia), czynnik R410A.
9. Klimatyzator ASH-12AIN PT (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 1 kpl. (Gabinet Prezesa – lp.), czynnik R410A.
10. Klimatyzator ASH-12AIN PT (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 1 kpl. (Dział Techniczny, pom nr 42 – parter), czynnik R410A.

Klimatyzator „Midea”

1. Klimatyzator MOBA03-12HFN1QRDOGW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 2kpl.(pomieszczenie ratowników), czynnik R410A.

Klimatyzatory „Cooper&Hunter”

1. Klimatyzator Arctic 3,5kW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 2kpl.(Serwerownia)

Centrala wentylacyjna – Kręgielnia
Typ DANX XWP 3/6
Nr fab. 262121030503
Typ gazu: R 404A

Centrala wentylacyjna – Basen Sportowy
Typ DANX XWP 7/14
Nr fab. 262121030503
Typ gazu: R 422A

Centrala wentylacyjna – Klub Muzyczny
Typ DANX XWP 9/18
Nr fab. 262121030503
Typ gazu: R 407A

Centrala wentylacyjna – Klub Bilardowy
Typ DANX XWP 3/6
Nr fab. 262121030503
Typ Gazu: R 422A

Agregaty chłodnicze (freonowe)

1. Agregaty chłodnicze dla centrali wentylacyjnej kuchni
Typ SIL 4615Z
Nr fab. 11A1 05501 5979630270
Typ gazu R 407C
2. Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej dla zjeżdźalni wodnych:
Typ GLE Z30 126SB, model Kompakt ZR 190x2 PZ
Nr fab. CBGE 190C00009
Typ gazu R 407C

Zakresem usługi objęte będą w szczególności poniżej określone czynności:

1. Dokonanie okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń zgodnie z warunkami eksploatacji i konserwacji określonymi w dokumentacjach techniczno – ruchowych dla określonych typów urządzeń.
2. Czyszczenie i dezynfekcja (odgrzybianie) urządzeń.
3. Sprawdzenie stanu i uzupełnienie czynnika chłodniczego.
4. Sprawdzenie stanu konstrukcji i połączeń, dokręcenie śrub i mocowań.
5. Czyszczenie i konserwacja (malowanie) stwierdzonych ognisk korozji w elementach konstrukcji zewnętrznych.
6. Naprawa lub wymiana uszkodzonych osłon izolacji termicznej rur instalacji obiegowych dla klimatyzatorów typu split (szczególnie tych posadowionych na dachu budynku).
7. Wprowadzanie danych z przeglądu kart urządzeń(założenie kart w przypadku ich braku).

W przypadku wystąpienia konieczności wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne, a których nie można było przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności ich wykonania. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji robót dodatkowych jest możliwe wyłącznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Stronę warunków wykonania tych robót, w tym ich zakresu, terminu wykonania oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień i certyfikatów do zajmowania się obrotem i sprzedażą oraz serwisem w zakresie związanym z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Oferta powinna obejmować kalkulację ceny dla poszczególnych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ceny ryczałtowej netto z tytułu świadczenia usługi i odrębnym wskazaniem ceny jednostkowej netto za 1 kg określonego czynnika chłodniczego.

Zapłata z tytułu wykonania usługi nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury, której podstawą będzie protokół odbioru robót wraz protokołem okresowego przeglądu technicznego.

Podpisaną ofertę prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2022 r. na adres e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl (skan podpisanej oferty przez osobę upoważnioną).

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia można uzyskać kierując zapytanie do Kierownika Działu Technicznego Pana Piotra Gajdy – tel. +48 572 951 081, e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny